



12 נובמבר 2018  
ד' כסלו תשע"ט

לכבוד

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 15/18 (עם הליך תחרותי נוסף) לאספקה והתקנת גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל**

**הודעה מס' 2 למציעים**

**תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים**

להלן תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י המציעים עד ליום 11.11.18 שעה 12:00:

**שאלה:**

האם הפרטים המיוחדים- שער הכניסה והמעקה סביב הבריכה- עשויים באמצעות לייזר או בנפחות?

**תשובה:**

אין דרישה לנפחות או לייזר. הפרטים עשויים ממסגרות רגילה כולל ערגול מוטות ופרופילים בחום – הכל כמפורט במפרטים.

**שאלה:**

האם אפשר לגלון את המסגרות בגילון קר?

**תשובה:**

הגילון של כל פרטי המסגרות המגולוונים ייעשה בגילון חם בהתאם לת"י וכמוגדר במפרט.

**שאלה:**

מה הם מידות היסודות לעמודי הגדרות, המעקות והשערים?

**תשובה:**

פרט היסוד למעקה סובב בריכה מופיע בגיליון הפרטים ובמפרט.

היסודות לעמודי הגדר ולפשפש מדגם "ציון" או ש"ע הם במידות: 60X60X60 ס"מ.

היסודות לעמודי השער מדגם "ציון" או ש"ע הם במידות: 100X100X100 ס"מ.

יש לוודא שהיסודות מבוצעים בקרקע יציבה. במידת הצורך, יש לבצע החלפת קרקע.

נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך. יש לשלוח את המסמך, כשהוא חתום למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס 04-6752820, תוך 24 שעות ממועד קבלתו ולוודא בטלפון 04-8591917 שהוא התקבל. כמו כן, יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם. הודעה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז.

בברכה,

אשרי ילוז

מהנדס אגף ניקוז ונחלים

**אישור קבלה**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס' 2 למכרז מס' 15/18 הנני מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.

תאריך

חתימת הקבלן

שם הקבלן

