

28 פברואר 2023
ז'אדר/תשפ"ג

לכבוד

המציעים המתמודדים במכרז 5-2023

הנדון: מתן תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים
מכרז פומבי מס' 5-2023 (עם הליך תחרותי נוסף)
לביצוע שיקום נזקי סופה בחופי איגוד ערים כינרת.

הריני להשיב לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז, כדלקמן:

1. שאלה:

האם ניתן לדחות את מועד ההגשה בשבוע ימים?

תשובה:

מועד הגשת ההצעות נשאר ללא שינוי, לא יאוחר מיום ראשון 5.3.23 עד השעה 12:00 בצוהריים.

2. שאלה:

לגבי סעיפי הקירות אבקש הגדרה מדויקת של סוג הבטון הנדרש ליסודות ולקירות (בתוכניות מופיע משהו אחר מאשר בכתב הכמויות)

תשובה:

סוג הבטון ליסודות ולקירות הינו ב-40 סומך 5" (כמופיע בסעיף 12.1.0010 בכתב הכמויות)

3. שאלה:

סעיף 10.01.002 "הידוק שתית" – לטעמינו יש טעות סופר ביח מידה, צריך להיות מ"ר ולא מטר

תשובה:

יש לתקן את סעיף 10.01.0002 "הידוק שתית" כך שירשום בעמודת היחידה: מ"ר.

4. שאלה:

סעיף 12.01.0010 "קיר כובד...": מה דרגת חשיפה לבטון ב-40 סומך 5" הנדרשת.

תשובה:

דרגת החשיפה הנדרשת הינה 3.

5. שאלה:

סעיף 12.01.0031 מדבר על בד במשקל 600 גרם/מ"ר, לפי הספק שלנו (חב' אדמיר) לא קיים בד כזה בשוק ממליץ לשנות לבד שאנו עובדים כרגע מול רשות הניקוז בטבריה שהוא 400 גרם/מ"ר.

תשובה:

סעיף זה ישונה לבד גיאוטכני בעלת משקל סגולי של 400 גרם/מ"ר. באזורים בעיתיים, ולשיקול דעת המתכנן, הקבלן יידרש לשים בד כפול.

6. שאלה:

סעיף 6.1 למסמך א' – מסמכי המכרז כוללים שני מסמכים שאינם מצורפים כחלק ממסמכי ההזמנה, והם מסמכים ב' ו-ג' האם צריך לצרף את אותם מסמכים למסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידי המציע?

תשובה:

אין צורך לצרף את מסמך ב' ואת מסמך ג' למסמכי ההצעה.

7. שאלה:

סעיף 4.1.3 למסמך א' – על פי הוראות סעיף זה על המציע לקבל כל רישיון ו/או היתר הנדרשים על פי על דין לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים... האם יינתן פרק זמן על מנת לקבל את אותם רישיונות ו/או היתרים ואיך זה בא לידי ביטוי בלוחות הזמנים הקבועים.

תשובה:

לוחות הזמנים הקבועים במסמכי מכרז זה כוללים בתוכם את פרק הזמן להוצאת האישורים וההיתרים ככל שידרשו עפ"י כל דין.

8. שאלה:

טופס מס' 2, מסמך א' – האם אישור זכויות חתימה אשר יינתן על ידי עורך דין, צריך להיות על גבי לוגו של משרד עוה"ד?

תשובה:

אישור זכויות חתימה יאושר בטופס מספר 2 המצורף להזמנה להציע הצעות למכרז זה.

9. שאלה:

סעיף 7.4.4 למסמך א' – על פי הוראות הסעיף על המציע להגיש את כל חומר המכרז. נא להבהיר מה הוא חומר המכרז במדויק!

תשובה:

חומר המכרז אותו נדרש המציע לצרף בעת הגשת הצעתו כולל את חוברת המכרז על כל צרופותיו, נספחיו ומסמכיו למעט מסמך ב' ומסמך ג' כאמור בתשובה לשאלה 6. בנוסף, על הקבלן לחתום גם על התוכניות והפרטים שצורפו למסמכי המכרז.

10. שאלה:

סעיף 10.4 מסמך א' – כתוב כי המסמך צריך להיות חתום על ידי חברת הביטוח/סוכן הביטוח המורשה חתימה על ידי חברת הביטוח. האם חתימתו של סוכן ביטוח מספיקה לשם מילוי הוראות הסעיף?

תשובה:

נא ראו מסמך א' – סעיף 10.4: "על המציע לצרף להצעתו את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז בנספח 1 כשהוא חתום ע"י המציע וע"י חב' ביטוח. אישור זה הוא אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת של המציע להוציא אישור כזה, כמופיע במסמכי המכרז, במידה וזכה המציע במכרז..."
– חתום ע"י חברת הביטוח לצורכי מכרז.

11. שאלה:

סעיף 11.1 מסמך א' – על פי הוראות הסעיף על המציע להפיק תדפיס של הצעת המחיר ולחתום עליו. מה כולל התדפיס והאם זה בנוסף למילוי הידני בכתב הכמויות? נא להבהיר

תשובה:

אין צורך לצרף תדפיס של כתב הכמויות. המציע ימלא את הצעתו במסמך ד' כתב הכמויות בצורה ידנית, ויצרף שני העתקים של מסמך זה.

12. שאלה:

סעיף 11.2 מסמך א' – האם ניתן להציע ולתמחר מוצר שווה ערך כבר בשלב ההצעה, ככל וכן, האם נדרש בכל מקרה לתמחר את הפריט שבגיננו הוצע פריט חלופי?



איגוד ערים כינרת

בית רשות ניקוז ונחלים כינרת

צמח, ד.ג. עמק הירדן 15132 טל: 04-8591910, פקס: 04-6752220
www.lakekinneret.co.il דוא"ל: info@lakekinneret.co.il

תשובה:

לא ניתן להציע ולתמחר מוצר שווה ערך בשלב ההצעה. יש לתמחר את הפריטים המוצעים ואת הסעיפים המוצעים בכתב בכמויות ככתבם וכלשונם.

13. שאלה:

האם הניסיון הנדרש של המציע מתייחס לעבודות שביצע כקבלן ראשי בלבד? (הכוונה האם עבודות שבוצעו כקבלן משנה יילקחו בחשבון?)

תשובה:

הניסיון הנדרש של המציע מתייחס לעבודות שביצע הקבלן – כקבלן ראשי בלבד.

בברכה,

שלום רנד
מהנדס אגף
איגוד ערים כינרת